



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини

Инспекција за заштиту животне средине

Шифра: КЛ-03-02/03

Датум: 12.07.2021.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА

Обавезе из Закона о заштити ваздуха, за постројења за сагоревање на којима се не врши континуално мерење емисије са дозволом министарства

Контролна листа се попуњава само за привредно друштво, друго правно лице или предузетнике, у складу са значењем израза за оператора из члана 3. Закона о заштити ваздуха.

Табела А: Општи подаци

Назив оператора	
Општина и место седишта	
Матични број	
ПИБ	
Име особе за контакт	
Телефон и електронска адреса контакт особе	
Назив постројења / ознака димњака	
Општина и место постројења	

Табела Б: Статус правног лица, предузетника

Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у	ДА <input type="checkbox"/> НЕ * <input type="checkbox"/>
* Када је одговор „НЕ“, правно лице и предузетник се сматрају нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору	

Табела В: Законске обавезе

А) Повремена мерења емисије (испуштања)		
A1	Да ли је овлашћено правно лице извршило једно повремено мерење емисије у првих шест и једно у других шест календарских месеци, за све загађујуће материје и при раду свих котлова који чине постројење	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није примењиво <input type="checkbox"/>
A2	Да ли су повремена и контролно мерење емисије извршени у условима највећег оптерећења постројења и уобичајене потрошње врсте сировина и врсте горива	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
A3	Да ли је мерно место постављено тако да нема разблаживања отпадних гасова и да нема мешања са отпадним гасовима из стационарног извора који не спада у постројење за сагоревање	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини

Инспекција за заштиту животне средине

Шифра: КЛ-03-02/03

Датум: 12.07.2021.

A4	Да ли је мерно место постављено у складу са захтевима и препорукама стандарда СРПС ЕН 15259	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
----	---	--

A5	Да ли је извршено контролно мерење емисије због основане сумње	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
----	--	--

Б) Континуално мерење емисије

B1	Да ли је прибављена сагласност министарства за континуална мерења емисије, за све загађујуће материје за које је прописано <i>(Обавеза постоји када су прекорачени прописани масениprotoци и када је улазна топлотна снага 100 MWth и већа)</i> <i>(Изузети од извршења обавезе су када: 1) у календарској години ради мање од 500 часова, 2) преостали животни век мањи од 10 000 часова код постројења топлотне снаге 100MWth и веће, 3) други изузети из Прилога 3 уредбе о мерењима, и 4) када обавеза постоји само на основу масеног протока загађујуће материје за коју није прописана ГВЕ)</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
----	---	--

В) Усклађеност са граничним вредностима емисије (ГВЕ)

B1	Да ли су у извештају овлашћеног лица примењене правилне ГВЕ вредности које су прописане уредбом	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
B2	Да ли су емисије свих загађујућих материја у дозвољеним вредностима, према резултатима из извештаја овлашћеног лица <i>(Одговорити за свако узорковање појединачне загађујуће материје из извештаја о мерењу)</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
B3	Да ли је за постројење са ограниченим веком трајања до 31. јануара достављен извештај о утрошеном и неутрошеном времену у претходној години <i>(За старо велико постројење достава Агенцији за извештајни период почев од 01.јануара 2018.године; за постојеће средње и постојеће мало постројење достава за извештајни период почев од 01.07.2016.године надлежном органу који је изузео постројење од примене ГВЕ)</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>

Г) Рад уређаја за смањивање емисије (испуштања)

Г1	Да ли постоји евидентија о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г2	Да ли је постројење било у раду мање од 24 часа непрекидно и мање од 120 часова у календарској години, током прекида рада уређаја за уклањање загађујућих материја	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
Г3	Да ли је после мерења емисије, постројење са уређајима за смањивање емисије коришћено и одржавано тако да нема прекорачења ГВЕ	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>

Д) Достава података државним органима



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини

Инспекција за заштиту животне средине

Шифра: КЛ-03-02/03

Датум: 12.07.2021.

D1	Да ли је до 31. марта достављен Извештај о годишњем билансу емисија (односно Образац број 2-Емисије у ваздух), који је попуњен за све испусте отпадних гасова, Агенцији (за постројења топлотног излаза преко 50MWth), односно јединици локалне самоуправе (за постројења топлотног излаза од 1 до 50MWth)	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
D2	Да ли је у Извештају о годишњем билансу емисија (односно Обрасцу број 2-Емисије у ваздух), унета средња концентрација и годишња количина емисије за сваку загађујућу материју из извештаја о повременим и контролним мерењима и у складу са резултатима из ових извештаја	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
D3	Да ли је оператор доставио извештаје о повременим мерењима емисије надлежном органу (јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина или Агенција), у року 30 дана од завршетка мерења	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>

Б) Нова и реконструисана постројења после 23.05.2009.године

B1	Да ли је на основу Закона о заштити ваздуха надлежни орган издао дозволу или привремено одобрио рад постројења које је изграђено или реконструисано после 23.05.2009.године (Обавеза не постоји за постројење за које је прописано издавање интергисане дозволе, за постројење за које је прописана обавезна процена утицаја на животну средину и за постројење за које је надлежни орган одлучио да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину)	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>
B2	Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о гаранцијском мерењу емисије које је извршено у условима највећег оптерећења постројења које је изграђено или реконструисано после 23.05.2009.године	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> Није применљиво <input type="checkbox"/>

Представници оператора		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум инспекцијског надзора:		
Број записника, уз који се прилаже контролна листа:		